





S1

DACHÓWKA CHEMOODPORNA TYPU CERESIT (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ CERESIT CF 37 gr 1 mm
PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKAMI W KIERUNKU WPUSTÓW gr. 18 cm
STYROPIAN TWARDY xps 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU VANDEX (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ VANDEX FLEXIBIT 3K)
WYRÓWNANIE BETONEM gr. 10 cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE fr. 0-31 mm gr. 20 cm
WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 10 cm

S2

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
PUSTAK ŚCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm
SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYŃSKI K1 W KOLORZE RAL 5013

S3

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
PUSTAK ŚCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm
TYNK AKRYLOWY W KOLORZE RAL 7035

S4

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ EPDM FIRESTONE)
WEŁNA MINERALNA 15cm
PUSTAK ŚCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm
WEŁNA MINERALNA 15cm
SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYŃSKI K1 W KOLORZE RAL 5013

S5

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ EPDM FIRESTONE)
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm
WIENIEC ŻELBETOWY gr. 24 cm
WEŁNA MINERALNA 15cm
SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYŃSKI K1 W KOLORZE RAL 5013

D1

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ EPDM FIRESTONE)
WARSTWA SEPERACYJNA(TEKTÓTYLNA WARSTWA PODRADOWA)
WEŁNA MINERALNA DACHOWA SYSTEMOWA - TWARDA, MOCOWANA MECHANICZNIE, DWUWARSTWOWO gr. 30 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE gr. 0,4 mm
BLACHA TRAPEZOWA 75-135/1.10mm W UKŁADZIE DWUPRZĘSŁOWYM KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU.

D2

POKRYCIE DACHOWE - MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ EPDM FIRESTONE)
WARSTWA SEPERACYJNA(TEKTÓTYLNA WARSTWA PODRADOWA)
WEŁNA MINERALNA DACHOWA SYSTEMOWA - TWARDA, MOCOWANA MECHANICZNIE, DWUWARSTWOWO gr. 15 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE gr. 0,4 mm
PŁYTA BETONOWA ZE SPADKAMI 4 - 15cm
STROP ŻELBETOWY 12cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

P1

PODSADZKA CHEMOODPORNA TYPU CERESIT (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ CERESIT CF 37 gr 1 mm
PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKAMI W KIERUNKU WPUSTÓW gr. 18 cm
STYROPIAN TWARDY xps 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU VANDEX (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ VANDEX FLEXIBIT 3K)
WYRÓWNANIE BETONEM gr. 10 cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE fr. 0-31 mm gr. 20 cm
WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 10 cm

P2

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ 5cm
STYROPIAN TWARDY xps50cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU VANDEX (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ VANDEX FLEXIBIT 3K)
CHUDY BETON 10cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY 15cm

P3

PŁYTKI TERAKOTOWE CHEMOODPORNE NA KLEJU ELASTYCZNYM
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA gr. 5 cm
WARSTWA WYGŁUSZAJĄCA - XPS gr. 5 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,4 mm
STROP ŻELBETOWY gr. 12 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

UWAGI

-PRZY MONTAŻU ŚLUSARKI POD KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ UWZGLĘDNIĆ TOLERANCJE WYMIAROWE ZGODNE Z SYSTEMEM OGLOCHONI

-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PROWADZONA PO CAŁYM OBRYSIE PRZEKROJU ŚCIAN, GRAŻ ŁAWY FUNDAMENTOWYCH.

-ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ZABEZPIECZYĆ ODCIĘCIA PODZIEMNEGO W POŁACH MIĘDZY RZĘDAMI.

-WYKONAĆ DYLATACJE STARU LEAR

-W MIEJSCACH ŁĄCZENIA DACHU Z ŚCIANĄ ATTYKOWĄ POD MEMBRANĘ EPDM gr. 3.1mm NALEŻY ZASTOSOWAĆ ELEMENTY SKOSUJĄCE ZE STYROPIANU.

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ OEPOMIEDNIO NA BUDOWIE

-NA KOMINACH DO WYSOKOŚCI ŚCIANY ATTYKOWEJ I MAX 1M WYKONAĆ IZOLACJE Z MEMBRANY EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ EPDM FIRESTONE)

-W MIEJSCACH ŁĄCZENIA DACHU Z KOMINEM POD MEMBRANY EPDM gr. 3.1mm NALEŻY ZASTOSOWAĆ ELEMENTY SKOSUJĄCE ZE STYROPIANU XPS.

-WSZYSTKIE EL. STALOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

-ŚLUSARKA OKIENNA(PCV, ALUMP) MUSI POSIADAĆ OEPROWADZENIE SKROPLIN Z PRZESTRZENI MIĘDZYSZYBOWEJ

-IZOWAĆ MIEJSCA, GDZIE ŚLUSARKA STYKA SIĘ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI